SunXellence - Cosses tubulaires en cuivre étamé (type SC), lot de 10

Cosses argentées à fût fermé, en cuivre étamé : la bonne cosse pour les câbles batterie, onduleur et régulateur, surtout en bord de mer.

Modèle	Version 1	Version 2	Version 3	Version 4	Version 5	Version 6
UGS	**SX-COS-10**	**SX-COS-16**	**SX-COS-25**	**SX-COS-35**	**SX-COS-50**	**SX-COS-70**
Version	**10 mm², trou 6 mm**	**16 mm², trou 8 mm**	**25 mm², trou 8 mm**	**35 mm², trou 10 mm**	**50 mm², trou 10 mm**	**70 mm², trou 10 mm**
Matière	cuivre, étamé (aspect argenté) contre la corrosion	cuivre, étamé (aspect argenté) contre la corrosion	cuivre, étamé (aspect argenté) contre la corrosion	cuivre, étamé (aspect argenté) contre la corrosion	cuivre, étamé (aspect argenté) contre la corrosion	cuivre, étamé (aspect argenté) contre la corrosion
Type	cosse tubulaire à fût fermé, à sertir, non isolée	cosse tubulaire à fût fermé, à sertir, non isolée	cosse tubulaire à fût fermé, à sertir, non isolée	cosse tubulaire à fût fermé, à sertir, non isolée	cosse tubulaire à fût fermé, à sertir, non isolée	cosse tubulaire à fût fermé, à sertir, non isolée
Conditionnement	sachet de 10 cosses	sachet de 10 cosses	sachet de 10 cosses	sachet de 10 cosses	sachet de 10 cosses	sachet de 10 cosses
Tension	jusqu'à 1 000 V	jusqu'à 1 000 V	jusqu'à 1 000 V	jusqu'à 1 000 V	jusqu'à 1 000 V	jusqu'à 1 000 V
Marquage	section et diamètre du trou gravés (ex. 25-8)	section et diamètre du trou gravés (ex. 25-8)	section et diamètre du trou gravés (ex. 25-8)	section et diamètre du trou gravés (ex. 25-8)	section et diamètre du trou gravés (ex. 25-8)	section et diamètre du trou gravés (ex. 25-8)

Choisir la cosse de la même section que le câble, et le trou selon la borne. Sertir avec une pince hydraulique, puis couvrir de gaine thermo.

L'étamage protège de l'oxydation : à préférer près de la mer et pour les installations durables.